

様式第 3 号（第 8 条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書（1）

令和 3 年 2 月 9 日

福島県立郡山北工業高等学校長 澁谷 栄一

工事（委託業務）番号	第 2 0 - 7 9 2 1 0 - 0 0 0 3 号
工 事（委託業務）名	郡山北工業高校大規模改造工事（建築・2 期）
質 問 事 項	
① 直接仮設工事の仮設材運搬（1,577㎡）は何階建を準用されていますか。 ② 防水工事にて外部サッシ廻り、各目地のシーリングは打替えとなります。既設シーリング撤去が計上されていませんが、協議の対象でよろしいでしょうか。 ③ 防水工事のＵカットシール充填工法は、コンクリート面のＵカット10*10にポリウレタン系（PU-2）10*10で考えればよろしいでしょうか。 若しくは、ボンドＵカットシール工法の可とう性エポキシ樹脂・ボンドＵカットシール工法の弾性シーリングのいずれかを準用されていますか。 ④ 左官工事の壁モルタル塗りは公共建築工事積算研究会参考歩掛からの出典と考えてよろしいでしょうか。	
回 答 事 項	
① 1 階です。 ② 現地の状況により協議に応じます。 ③ ボンドＵカットシール工法の可とう性エポキシ樹脂です。 ④ そのとおりです。	

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成20年3月28日付け19財第7998号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成20年3月28日付け19財第7986号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。

様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書（2）

令和3年2月9日

福島県立郡山北工業高等学校長 澁谷 栄一

工事（委託業務）番号	第20-79210-0003号
工事（委託業務）名	郡山北工業高校大規模改造工事（建築・2期）
質 問 事 項	
⑤ ガラス工事におけるガラス養生クリーニングが計上されていませんが、協議の対象でよろしいでしょうか。 ⑥ 塗装工事に高压水洗浄とありますが、水洗機の加圧力は10～15MPa程度でよろしいでしょうか。 ⑦ 塗装工事において、防水系複層塗剤Eに下地調整費共とありますが、下地調整費には既存塗膜除去サンダー工法RB種及び既存塗膜除去面の下地調整塗剤塗りが含まれているのでしょうか。 ⑧ 塗装工事において、外部軒天の施工数量調査から下地調整・仕上げまでの数量が計上されていませんが、協議の対象でよろしいでしょうか。	
回 答 事 項	
⑤ 現地の状況により協議に応じます。 ⑥ そのとおりです。 ⑦ そのとおりです。 ⑧ 現地の状況により協議に応じます。	

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成20年3月28日付け19財第7998号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成20年3月28日付け19財第7986号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。

様式第 3 号（第 8 条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書（3）

令和 3 年 2 月 9 日

福島県立郡山北工業高等学校長 澁谷 栄一

工事（委託業務）番号	第 2 0 - 7 9 2 1 0 - 0 0 0 3 号
工事（委託業務）名	郡山北工業高校大規模改造工事（建築・2 期）
質 問 事 項	
⑨ 内外装工事において、ビニル床シートの継手部が突付けとなっていますが、一般的に熱溶接継手となりますが、協議の対象でよろしいでしょうか。 ⑩ 渡り廊下改修工事の床コンクリート直均し仕上げは摘要にホーキ目仕上げとありますが、公共建築工事積算基準等資料出典の直均し仕上げの準用でよろしいでしょうか。 ⑪ 渡り廊下改修工事の床防水モルタル塗りは、営繕積算システム等開発利用協議会参考資料からの出典と考えてよろしいでしょうか。 ⑫ 特記仕様のアスベスト処理に、分析によるアスベスト含有調査を行うとありますが、調査する場合は、協議の対象でよろしいでしょうか。	
回 答 事 項	
⑨ 現地の状況により協議に応じます。 ⑩ そのとおりです。 ⑪ そのとおりです。 ⑫ アスベスト調査は対象となっておりません。	

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成20年3月28日付け19財第7998号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成20年3月28日付け19財第7986号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。